

Ленина ул., д. 80, Белорецк,
Республика Башкортостан, Россия, 453501
р/с 40702810306510100867
в Башкирское ОСБ № 8598 г. Уфы
к/с 30101810300000000601
БИК 048073601
ИНН / КПП 0256018871 / 025601001
ОКПО 82043967
ОКВЭД 41.00.2, 15.81,
51.70, 52.63, 55.30, 60.24.2, 90.00.1



Телефоны: (34792)
5-76-70, 5-93-22, 5-95-09
Факс: 5-93-41, 5-76-70
E mail: belvoda@yandex.ru

**Муниципальное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ»**

Исх. № _____

10

05

2011

Директору завода строительных смесей
« КТ трон »
С.Н. ШУНЯЕВУ

При ремонте объектов «МУП Водоканал» г.Белорецка были применены материалы марки «КТ трон» по следующей схеме:

В 2009 году нам были представлены материалы КТ трон-4, КТ трон-2, КТ трон-7, КТ трон-1 для пробного нанесения и оценки стойкости при натуральных испытаниях. Материалы были нанесены на бетонную поверхность приемной камеры собственными силами согласно предоставленной инструкции.

В 2010 году при обследовании пробных участков было сделано заключение:

1. Материалы в данной среде стойки.
2. Адгезия хорошая, ни одного отслоения не нашли.
3. Материалы рекомендовать для дальнейшего использования при ремонте бетонных конструкций очистных сооружений.

В 2010 материалы марки КТ трон применялись при ремонте:

1. Приемной камеры.
2. Аэротенка № 4.
3. Иловой насосной.
4. Бетонных емкостей осветлителей.
5. Насосной первого подъема.

В 2011 году при обследовании отремонтируемых участков дефектов не обнаружено. Рекомендуем применение данных материалов при ремонте бетонных конструкций.

Генеральный директор МУП Водоканал



В.Н.Пахомов