



Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)
Региональная дирекция Поволжье

Место нахождения:
пр. Вернадского, д.8А,
г. Москва, Россия, 119311

Почтовый адрес:
Жигулевская ГЭС, Московское ш., д.2
г. Жигулевск, Самарская обл., Россия, 445350
тел. +7(84862) 71-5-23
gidroremont@rushydro.ru

От _____ № _____

На № _____ От _____

Техническому директору

ООО «Завода «КТ трон»

г-ну Покатову Н.В.

Отвыз

Николай Васильевич, в 2011 году Вами были предоставлены ремонтные и гидроизоляционные материалы марки КТ трон для опробирования на объектах Жигулевская ГЭС и Загорская ГАЭС 1.

Данные материалы были опробированы в июне – июле прошлого года.

Результаты:

1. В применении материалы технологичны, нареканий по применению со стороны персонала нет.
2. По истечении года были проверены пробные участки. Разрушений, шелушений, трещин не наблюдается, отслоений от старого бетона нет.

Принято решение применять материалы марки КТ трон для ремонта и гидроизоляции бетонных конструкций.

Региональный директор

А.Н.Лебединский