

Первоуральское производственное Муниципальное унитарное
предприятие «ВОДОКАНАЛ»
(ППМУП «Водоканал»)

Гагарина ул., д. 34, Первоуральск, Свердловская обл., 623100
Тел./факс (3439) 66-79-69, E-mail: prvvoda@mail.ru
ИНН/КПП 6625018355/662501001 ОГРН 1036601473292, ОКВЭД 90.00.1

16.07.2012 № 1303/1712

Генеральному директору «Завода
«КТТрон»
Шуняеву С.Н.

Отзыв о материалах «КТТрон»

Весной-летом 2012 года в рамках ремонтно-восстановительных работ на объекте КНС №7 ПП МУП «Водоканал» при герметизации стен Камеры решеток-дробилок был использован ряд материалов Вашего производства. Прежде всего для остановки течей и просачивания грунтовых вод применили материалы «КТТрон-1» и «КТТрон-8», которые успешно справились с поставленной задачей.

Межблочные швы расшивали и зачеканивали ремонтным составом «КТТрон-3», большие пустоты и примыкания стена/пол заливали гидротехническим бетоном с применением добавки «КТТрон-51».

После чего все поверхности были покрыты на два раза эластичной обмазочной гидроизоляционной смесью «КТТрон-10 2К».

Через 10 дней после нанесения финишного слоя были проведены испытания. Камера решеток-дробилок была заполнена сточными водами до самого верха гидроизоляционного слоя. Испытания прошли успешно.

По результатам испытаний были составлены соответствующие Акты.

В последующих ремонтных работах мы планируем использовать материалы Вашего производства.

Главный инженер ПП МУП «Водоканал»

Медведев М.В.

Начальник ПТО

Тагильцев А.Н.

Печать

